

Утверждаю:



Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»

Т.Н. Корсакова

11.01.2024 г.

Комплексный паспорт безопасности ГКУ СО ЯО СРЦ «Искорка»

Ответственный за исполнение КПБУ

Вздоров Д.О.

11.01.2024 г.

Наименование учреждения (организации)		2	ГКУ СО ЯО СРЦ "Искорка"
Форма собственности учреждения (организации)	федеральная	3	+
	собственность субъекта		
	муниципальная		
	частная иная форма		
Организационно-правовая форма		4	ГКУ СО ЯО
Адрес места нахождения юридического лица		5	152174, Ярославская обл. Борисоглебский р-н, с Вошажиново, ул.Советская, д.41
Фактический адрес нахождения здания (корпуса) с круглосуточным пребыванием людей с вешением образовательного процесса, его наименование, контактный телефон		6	152174, Ярославская обл. Борисоглебский р-н, с Вошажиново, ул.Советская, д.41
Численность граждан (пациентов), проживающих в здании (корпусе) учреждения (организации)/ численность обучающихся и персонала для образовательных учреждений		7	12/10
Должность, Фамилия, Имя, Отчество руководителя учреждения (организации), а также филиалов при их наличии, контактные телефоны		8	Директор Корсакова Татьяна Николаевна, (48539)36-36-32
Год постройки здания (корпуса)		9	1976
Дата проведенного последнего капитального ремонта (реконструкции) здания (корпуса)		10	2017
Текущее состояние здания (корпуса)	имеется	11	+
	признано ветхим		
	находится в реконструкции находится в аварийном состоянии		
Капитальное ограждение территории здания (каждого корпуса при размещении по разным адресам)	имеется	12	+
	отсутствует		
Наличие металлических входных дверей в здание (корпусе)	имеются	13	+
	отсутствуют		
Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное охранное предприятие или отдел вневедомственной охраны)	имеется	14	+
	отсутствует		
Видеонаблюдение территории и помещений для здания (корпуса)	имеется	15	+
	отсутствует		
Этажность здания (корпуса)		16	2
Автоматическая пожарная сигнализация в здании (корпусе)	имеется	17	-
	отсутствует		
	исправна		
Тип автоматической пожарной сигнализации	проводная	18	+
	беспроводная		
	беспроводная по радиоканалу МЧС России		
Охранная сигнализация в здании (корпусе)	имеется	19	+
	отсутствует		
	исправна		
Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании (корпусе)	имеется	20	+
	отсутствует		
	исправна		
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании (корпусе)	имеется	21	+
	отсутствует		
	исправна		
Тип системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	проводная	22	+
	беспроводная		
	беспроводная по радиоканалу МЧС России		
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе)	имеется	23	+
	отсутствует		
	исправен		
Способ вывода сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в подразделение пожарной охраны	проводная	24	+
	беспроводная		
	беспроводная по радиоканалу МЧС России		
Количество срабатываний противопожарной защиты	проводной	25	
	из них ложных		
	беспроводной		
	из них ложных		
	беспроводная по радиоканалу МЧС России		
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для здания (корпуса)	имеется	26	+
	отсутствует		
	исправна		
Наружное противопожарное водоснабжение здания (корпуса)	имеется	27	+
	отсутствует		
	исправен		
Внутреннее противопожарное водоснабжение здания (корпуса)	имеется	28	+
	отсутствует		
	исправен		
Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе)	соответствуют предъявляемым требованиям	29	+
	не соответствуют предъявляемым требованиям		
Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания	имеются	30	+
	отсутствуют		
	обеспечены не в полном объеме		
Обеспеченность персонала корпуса (здания) учреждения носилками для эвакуации маломобильных пациентов	имеются	31	+
	отсутствуют		
	обеспечены не в полном объеме		
Находится на расстоянии, не обеспечивающем своевременное прибытие ближайшего пожарного подразделения		32	
Количество нарушений требований пожарной безопасности		33	нет
Удаление от ближайшего пожарного подразделения, км		34	2
Применение		35	